



UNIHUT S.A.

30-969 Kraków
ul. Jezierskiego 7

ROK ZAŁ.1985

Wskaźniki czasów przerw w dostawie energii elektrycznej za rok 2016.

Sąd Rejonowy dla Krakowa
- Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy:
1 031 060 PLN

KRS: 0000073476
NIP: 678-002-70-57
Regon: P-001262601

Konto bankowe:
Deutsche Bank PBC S.A.
76 1910 1048 3803 0309 1121 0001




tel/fax: 12 645-05-18
12 645-05-19
12 645-09-00
tel. 12 390-35-71
12 390-35-72

Ośrodek Wczasowo-Kolonijny
"Chata pod Pustą"
Wierchomla Mała 13
tel/fax: 18 446 82 89

www.unihut.pl
e-mail: unihut@unihut.pl

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 z dnia 29 maja 2007r. z późniejszymi zmianami), dla firmy UNIHUT S.A.

	Przerwy planowane	Przerwy nieplanowane	
		bez katastrofalnych	z katastrofalnymi
SAIDI (min/odbiorca/rok)	595	88	0
SAIFI (ilość przerw/odbiorca/rok)	0,6	0,12	0
MAIFI (ilość przerw)	0	0	0
Liczba odbiorców	43		



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
PN-N-18001:2004
www.tuv.com
ID 9105219689



Urząd Dozoru Technicznego
Oddział w Krakowie



Instytut Spawalnictwa - Polska
Świadczenie Kwalifikacyjne
I Grupa Zakładów Dużych



CERAMIC TECHNOLOGIES



INTERNATIONAL



Forbes
2014



Objaśnienie

SAIDI wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej

SAIFI wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich

MAIFI wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich

Przerwa krótka - przerwa w dostarczaniu energii trwająca powyżej 1 sekundy i nie dłużej niż 3 minuty.

Przerwa długa i bardzo długa - przerwa w dostarczaniu energii trwająca powyżej 3 minut i nie dłużej niż 24 godziny.

Przerwa planowana - okresowe przerywanie dostarczania energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, o której odbiorca został powiadomiony zgodnie z zapisem w § 42 pkt 4 przytoczonego na wstępie rozporządzenia.

Przerwa katastrofalna - przerwa w dostarczaniu energii trwająca dłużej niż 24 godziny.