




Wskaźniki czasów przerw w dostawie energii elektrycznej za rok 2022.

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 z dnia 29 maja 2007r. z późniejszymi zmianami), dla firmy UNIHUT S.A.

	Przerwy planowane	Przerwy nieplanowane	
		bez katastrofalnych	z katastrofalnymi
SAIDI (min/odbiorca/rok)	1405	61,5	0
SAIFI (ilość przerw/odbiorca/rok)	0,39	0,17	0
MAIFI (ilość przerw)	0	0	0
Liczba odbiorców	41		

Objaśnienie

SAIDI wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej

SAIFI wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich

MAIFI wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich

Przerwa krótka - przerwa w dostarczaniu energii trwająca powyżej 1 sekundy i nie dłużej niż 3 minuty.

Przerwa długa i bardzo długa - przerwa w dostarczaniu energii trwająca powyżej 3 minut i nie dłużej niż 24 godziny.

Przerwa planowana - okresowe przetrwanie dostarczania energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, o której odbiorca został powiadomiony zgodnie z zapisem w § 42 pkt 4 przytoczonego na wstępie rozporządzenia.

Przerwa katastrofalna - przerwa w dostarczaniu energii trwająca dłużej niż 24 godziny.

UNIHUT S.A.

ul. Jacka Jezierskiego 7
31-983 Kraków
unihut@unihut.pl
tel: +48 12 645 09 00

Kapitał Zakładowy 1 031 060 PLN
pokryty w całości
Nr konta: ING Bank Śląski S.A.
15 1050 1445 1000 0090 3194 9911

www.unihut.pl
NIP: 678-002-70-57
KRS: 0000073476
REGON: 001262601
BDO: 000069216