




Wskaźniki czasów przerw w dostawie energii elektrycznej za rok 2019.

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 z dnia 29 maja 2007r. z późniejszymi zmianami), dla firmy UNIHUT S.A.

	Przerwy planowane	Przerwy nieplanowane	
		bez katastrofalnych	z katastrofalnymi
SAIDI (min/odbiorca/rok)	428	163	0
SAIFI (ilość przerw/odbiorca/rok)	0,57	0,14	0
MAIFI (ilość przerw)	0	0	0
Liczba odbiorców	42		

Objaśnienie

SAIDI wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej

SAIFI wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich

MAIFI wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich

Przerwa krótka - przerwa w dostarczaniu energii trwająca powyżej 1 sekundy i nie dłużej niż 3 minuty.

Przerwa długa i bardzo długa - przerwa w dostarczaniu energii trwająca powyżej 3 minut i nie dłużej niż 24 godziny.

Przerwa planowana - okresowe przerywanie dostarczania energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, o której odbiorca został powiadomiony zgodnie z zapisem w § 42 pkt 4 przytoczonego na wstępie rozporządzenia.

Przerwa katastrofalna - przerwa w dostarczaniu energii trwająca dłużej niż 24 godziny.

UNIHUT S.A.
ul. Jezierskiego 7
30-969 Kraków
NIP: 678-002-70-57
REGON: 001262601

KRS 0000073476
Kapitał Zakładowy 1 031 060 PLN
wpłacony w całości
Nr konta: Santander Bank Polska S.A.
76 1910 1048 3803 0309 1121 0001

tel/fax +48 12 645 09 00
unihut@unihut.pl