




## Wskaźniki czasów przerw w dostawie energii elektrycznej za rok 2021.

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 z dnia 29 maja 2007r. z późniejszymi zmianami), dla firmy UNIHUT S.A.

	Przerwy planowane	Przerwy nieplanowane	
		bez katastrofalnych	z katastrofalnymi
<b>SAIDI</b> (min/odbiorca/rok)	385	142	0
<b>SAIFI</b> (ilość przerw/odbiorca/rok)	0,47	0,11	0
<b>MAIFI</b> (ilość przerw)	0	0	0
<b>Liczba odbiorców</b>	<b>41</b>		

### Objaśnienie

**SAIDI** wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej

**SAIFI** wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich

**MAIFI** wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich

**Przerwa krótka** - przerwa w dostarczaniu energii trwająca powyżej 1 sekundy i nie dłużej niż 3 minuty.

**Przerwa długa i bardzo długa** - przerwa w dostarczaniu energii trwająca powyżej 3 minut i nie dłużej niż 24 godziny.

**Przerwa planowana** - okresowe przerywanie dostarczania energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, o której odbiorca został powiadomiony zgodnie z zapisem w § 42 pkt 4 przytoczonego na wstępie rozporządzenia.

**Przerwa katastrofalna** - przerwa w dostarczaniu energii trwająca dłużej niż 24 godziny.

#### UNIHUT S.A.

ul. Jacka Jezierskiego 7  
31-983 Kraków  
unihut@unihut.pl  
tel: +48 12 645 09 00

Kapitał Zakładowy 1 031 060 PLN  
pokryty w całości  
Nr konta: ING Bank Śląski S.A.  
15 1050 1445 1000 0090 3194 9911

www.unihut.pl  
NIP: 678-002-70-57  
KRS: 0000073476  
REGON: 001262601  
BDO: 000069216